Устройство автоматического контроля изоляции экскаваторов УАКИ-Э.

НОВИНКА!

Устройство разработано с применением полупроводниковой техники взамен ранее выпускаемых УАКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство типа УАКИ-Э ГРИФ.656121.189 предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при однофазном прикосновении в экскаваторных электрических цепях переменного тока частотой 50Гц напряжением 127В, 220В, 380В с изолированной нейтралью и для отключения электроустановки при снижении общего уровня активного сопротивления изоляции сети ниже допустимого.

Устройство применяется на угольных и горнорудных предприятий.

Предназначено для встраивания в передвижные на поверхности трансформаторные подстанции и может воздействовать на независимый расцепитель общего фидерного автоматического выключателя.

Особенностью устройства является автономный источник измерительного и опорного напряжения, это дает возможность производить поиск поврежденных участков сети при отключенном вводном автомате.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение защищаемой сети частотой 50Гц, В	**380**	**220**	**127**
Сопротивление утечки, при котором Происходит срабатывание устройства (при номинальном напряжении), кОм	**10,0**	**7,5**	**6,0**
Собственное время срабатывания Устройства при сопротивлении утечки 1кОм в диапазоне емкости сети от 0,1 до 1,0мкФ на фазу, сек.	**0,1**	**0,1**	**0,1**

Степень защиты	**IP41**
Габаритные размеры, мм	**117x80x227**
Масса, кг	**0,9**
Срок службы, лет	**10**

Поставщик ООО «МехЭлектоОборудование»
E-mail: ooomeo@rambler.ru
www.ooo-meo.ucoz.ru